

Расчет резерва мощности системы **водоснабжения** за 3 квартал 2025г.

1. Установленная мощность по водозаборам – 46,61 тыс. м3/сут.

2. Забор воды из подземных водных объектов по ГУП «ОКВК» РБ за 3 квартал 2025г. (справка ПЭО) – 1838,916 тыс. м3/кв:92 дн. = 19,99 тыс. м3/сут.

3. Резерв мощности системы водоснабжения

$$46,61 - 19,99 = 26,62 \text{ тыс. м3/сут.}$$

Расчет резерва мощности системы **водоотведения** за 3 квартал 2025г.

1. Установленная мощность системы водоотведения – 42,7 тыс. м3/сут.

2. БОСК (с очисткой) по ГУП «ОКВК» РБ – за 3 квартал 2025г.
(справка ПЭО) - 1279,847 тыс. м3/кв:92 дн. = 13,91 тыс. м3/сут.

3. Резерв мощности системы водоотведения

$$42,7 - 13,91 = 28,79 \text{ тыс. м3/сут.}$$

Начальник ПТО:



Миквабия Н.А.

Исп. Асадуллина А.Р.

