

## Расчет резерва мощности системы водоснабжения за 1 квартал 2021г.

1.Установленная мощность по водозаборам – 50,81 тыс. м<sup>3</sup>/сут.

2.Забор воды из подземных водных объектов по МУП «ОКВК» РБ за 1 квартал 2021г. (справка ПЭО) – 1782,073тыс. м<sup>3</sup>/кв:90 дн. = 19,80 тыс. м<sup>3</sup>/сут.

3.Резерв мощности системы водоснабжения

$$50,81-19,80=31,01 \text{ тыс. м}^3/\text{сут.}$$

## Расчет резерва мощности системы водоотведения за 1 квартал 2021г.

1.Установленная мощность системы водоотведения –42.7 тыс. м<sup>3</sup>/сут.

2.БОСК (с очисткой) по МУП «ОКВК» РБ – за 1 квартал 2021г. (справка ПЭО) - 1245,371 тыс. м<sup>3</sup>/кв:90 дн. = 13,84 тыс. м<sup>3</sup>/сут.

3.Резерв мощности системы водоотведения

$$42,7-13,84=28,86 \text{ тыс. м}^3/\text{сут.}$$

Начальник ПТО:

Захаров В.М.

Исп. ст. инженер ПТО: Миквабия Н.А.