

**Государственное унитарное предприятие «Октябрьсккоммунводоканал»
Республики Башкортостан**

Аналитический центр (лаборатория питьевой воды)

Юридический (почтовый) адрес: 452616, РБ, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 23, тел./факс 8(34767) 4-04-97
Адрес места осуществления деятельности: 452780, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Гуймазинский р-н, Верхнебишиндинский с/с, д. Имангулово,
МУП «Октябрьсккоммунводоканал», 1, служебный корпус



«УТВЕРЖДАЮ»:
Начальник АЦ

И.Р. Гильванова
И.Р. Гильванова

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о качестве питьевой воды, подаваемой в городскую распределительную сеть
городского округа город Октябрьский
за IV квартал 2021г.

Наименование объекта исследования: вода питьевая

Точка отбора пробы: выход в город (перед подачей в распределительную сеть)

№ п/п	Определяемый показатель	Ед. изм.	Нормативы по СанПиН 1.2.3685-21, не более	НД на метод измерения	Результат анализа (по месяцам)			Средний показатель за квартал
					октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Алюминий	мг/дм ³	0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
2.	Аммиак и ионы аммония суммарно	мг/дм ³	2,0	ГОСТ 33045-2014 (п.5, метод А)	0,14	<0,10	0,16	0,13
3.	АПВ	мг/дм ³	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	0,01	0,02	0,02	0,02
4.	Водородный показатель	ед. РН	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,44	7,51	7,52	7,49
5.	Гидрокарбонат-ион	мг/дм ³	не норм.	ГОСТ 31957-2012 (метод А)	314,2	329,5	323,4	322,4
6.	Железо общее	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)	<0,1	0,13	<0,1	<0,1
7.	Жесткость общая	°Ж	7,0	ГОСТ 31954-2012 (п.4, метод А)	7,10	7,00	6,70	6,90
8.	Интенсивность запаха при 20°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)	0	0	0	0
9.	Интенсивность запаха при 60°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)	0	0	0	0
10.	Кальций	мг/дм ³	не норм.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	86,2	75,4	72,1	77,9
11.	Марганец	мг/дм ³	0,1	ГОСТ 4974-2014 (п.6.3, вариант 1)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
12.	Медь	мг/дм ³	1,0	ГОСТ 4388-72 (п.2)	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
13.	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
14.	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	ГОСТ Р 51797-2001	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Нитраты	мг/дм ³	45,0	ГОСТ 33045-2014 (п.9, метод Д)	0,24	0,74	0,53	0,50
16.	Нитриты	мг/дм ³	3,0	ГОСТ 33045-2014 (п.6, метод Б)	0,012	<0,003	0,006	0,007
17.	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	0,96	1,06	1,34	1,12
18.	Полифосфаты	мг/дм ³	3,5	ГОСТ 18309-2014 (п.5, метод А)	0,02	0,02	<0,01	0,02
19.	Интенсивность запаха	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)	0	0	0	0
20.	Сульфат-ионы	мг/дм ³	500,0	ГОСТ 31940-2012 (п.6, метод 3)	93,3	119,6	166,7	126,5
21.	Сухой остаток	мг/дм ³	1000,0	ГОСТ 18164-72 (п.3.1)	548,9	549,0	548,6	548,8
22.	Фториды	мг/дм ³	1,5	ГОСТ 4386-89 (п.1, вариант А)	0,27	0,32	0,35	0,31
23.	Летучие фенолы	мкг/дм ³	250,0	РД 52.24.488-2006	<2,0	<2,0	<2,0	2,0
24.	Хлориды	мг/дм ³	350,0	ГОСТ 4245-72 (п.3)	18,5	18,5	17,0	18,0
25.	Цветность	град. цветности	20,0	ГОСТ 31868-2012 (п.5, метод Б)	3,08	4,52	3,90	3,83
26.	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/1мл	50	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1)	2,5	2,2	1,2	2,0
27.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)	0	0	0	0
28.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)	0	0	0	0

ФИО, должность, подпись лица,
ответственного за подготовку отчета:



лаборант Шарипова Т.Т.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения
Аналитического центра ГУП «ОКВК» РБ