

Расчет резерва мощности системы водоснабжения за 3 квартал 2021г.

1. Установленная мощность по водозаборах – 50,81 тыс. м³/сут.

2. Забор воды из подземных водных объектов по ГУП «ОКВК» РБ за 3 квартал 2021г. (справка ПЭО) – 1927,029 тыс. м³/кв : 92 дн. = 20,94 тыс. м³/сут.

3. Резерв мощности системы водоснабжения

$$50,81 - 20,94 = 29,87 \text{ тыс. м}^3/\text{сут.}$$

Расчет резерва мощности системы водоотведения за 3 квартал 2021г.

1. Установленная мощность системы водоотведения – 42,7 тыс. м³/сут.

2. БОСК (с очисткой) по ГУП «ОКВК» РБ – за 3 квартал 2021г.
(справка ПЭО) - 1317,677 тыс. м³/кв : 92 дн. = 14,32 тыс. м³/сут.

3. Резерв мощности системы водоотведения

$$42,7 - 14,32 = 28,38 \text{ тыс. м}^3/\text{сут.}$$

Начальник ПТО:



Захаров В.М.

Исп. ст. инженер ПТО: Миквабия Н.А.